

Wrocław, 28.10.2016 r.

WF/BOZ-251-4/2016

## UCZESTNICZY POSTĘPOWANIA

**Dotyczy:** przetargu nieograniczonego na poprawę efektywności energetycznej w budynku Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, Oddział Biura w Legnicy przy ul. Okrzei 16, poprzez wymianę stolarki okiennej i drzwiowej tarasowej.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z siedzibą przy ul. Jastrzębiej 24, 53-148 Wrocław - jako Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.) w odpowiedzi na zapytania Wykonawcy z dnia 26.10.2016 r. zamieszcza na stronie internetowej, na której udostępniono specyfikację istotnych warunków zamówienia do przetargu nieograniczonego na "Poprawę efektywności energetycznej w budynku Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, Oddział Biura w Legnicy przy ul. Okrzei 16, poprzez wymianę stolarki okiennej i drzwiowej tarasowej" pytania do treści SIWZ wraz z udzielonymi wyjaśnieniami:

### Pytania:

1. Zgodnie z rozdziałem X SIWZ pkt 3 do oferty należy dołączyć oświadczenia wymienione w rozdziale VI pkt 1-4 SIWZ.  
Pkt 4 rozdziału VI stanowi, że do złożenia dokumentów zawartych w tym punkcie Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona.  
Czy wszystkie dokumenty i oświadczenia z pkt 4 rozdz. VI należy złożyć do oferty czy na wezwanie Zamawiającego?
2. Czy w oknach, które będą wyposażone w cięgna elastyczne z dźwignią w celu uchylania muszą mieć również funkcję również rozwierania. Jeżeli tak, wówczas klamka w skrzydle musi być stale w pozycji otwartej. Zamknięcie skrzydła klamką uniemożliwi uchylanie za pomocą dźwigni, a próba uchylu w takim przypadku wiąże się z zerwaniem cięgna i dźwigni.
3. Czy okna należy wyposażyć np. w szybę antywłamaniową, okucie antywyważeniowe, klamkę z kluczykiem itp.?
4. W projekcie budowlanym kolor okien 050, 051, 052, 053,029,030 określony jest jako RAL 8016 z wyraźnym rysunkiem usłojenia drewna (np. z wzornika lazurów GORI). Informujemy, iż RAL jest to kolor kryjący (nie uwidaczniający słoju drewna). Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności oraz o określenie konkretnego koloru stolarki.
5. W oknie np. 054 Zamawiający wymaga użycia 3 uszczelki. Czy istnieje możliwość wyposażenia 2 lub 3 uszczelki, tak jak pozostałe okna?
6. W zamieszczonych na stronie zamawiającego plikach – okna parteru, okna I piętra, okna na poddaszu większość okien należy malować farbą w kolorze RAL 9003 i zastosować ciepłą ramkę w kolorze RAL 8016. Prosimy o wyjaśnienie.
7. Co oznacza 'podział wewnątrz skrzydeł szprosami naklejanymi na powierzchni szyb? Czy chodzi o szpros drewniany naklejany na szybę od zewnątrz i wewnątrz. Czy należy zastosować tzw szpros duplex (aluminiowy – w środku szyby zespolonej?)

8. Proszę o określenie typu szkła witrażowego. Proszę o informację czy istniejące szkło witrażowe jest w takim stanie, że można je w całości przełożyć do okna nowego?

**Odpowiedź:**

**Ad. 1.** Zgodnie z zapisami SIWZ, do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 3 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie, o którym mowa wyżej, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza również informacje o tych podmiotach w składanym wraz z ofertą oświadczeniu. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw do wykluczenia z postępowania przed udzieleniem zamówienia. Dokumenty, o których mowa w pkt 4 rozdz. VI SIWZ należy złożyć na wezwanie zamawiającego, wraz z ofertą jest składane oświadczenie w tym zakresie.

**Ad. 2.** Nie stosujemy klamki, byłaby to sprzeczność w działaniu przy otwieraniu okien.

**Ad. 3.** Bez kluczyka. Pakiet szybowy 4/18/418/4.

**Ad. 4.** Przyjąć kolor wg RAL, jest to wymóg określony przez konserwatora zabytków.

**Ad. 5.** Tak.

**Ad. 6.** Należy zastosować kolor RAL 9003

**Ad. 7.** Szpros drewniany naklejany od zewnątrz i wewnątrz.

**Ad. 8.** Istniejące szkło należy przełożyć do nowego okna.

PREZES ZARZĄDU

*A.M.S.*  
*Aleksander Marek Skorupa*

STARSZY SPECJALISTA

*Katarzyna Różyńska*

*Agata Smolna*